## V - Vérifications techniques

**Vérifications périodiques des installations techniques *(global ou par bâtiment)***
(réf. art. GE 6 à GE 9 et R123-10, R123-43 du C.C.H.)

| Nature de la vérification | Date | Organisme vérificateur | Observations |
|---|---|---|---|
| Installation Electrique « EL 19» | 20/02/2014 | QUALI CONSULT | Observations levées en interne |
| Eclairage de Sécurité « EC 15 » | | | |
| Installation de Gaz « GZ 28 à 30 » | 07/02/2014 | QUALI CONSULT | |
| Appareils de cuisson « GC 21 et 22 » | 05/03/2014 | PICHON | |
| Hotte de cuisine « GC 21 et 22 » | 31/01/2014<br>05/03/2014 | IROISE VENTILATION<br>PICHON | Dégraissage<br>Contrôle |
| Installations, thermique « CH57 et 58 » | 29/01/2014 | CPO | Entretien et contrôle, 1 observation levée le 25/02/2014 par CPO |
| Désenfumage naturel DF 8 | 11/03/2014 | EUROFEU | |
| Désenfumage mécanique | | SO | |
| Extincteurs « MS 73 » | 11/03/2014 | EUROFEU | |
| Système de Sécurité Incendie Organisme Agréé « MS 58 et 73 » | | | Triennale prévue en mai 2014 |
| Système de Sécurité Incendie Technicien compétent « MS 58 et 73 » | 22/04/2014 | SIEMENS | Contrat de maintenance |
| Ascenseurs Organisme agréé « AS 9-10 » | 25/03/2011 | VERITAS | |
| Ascenseurs société de maintenance « AS 9-10 » | 03/12/2013 | ARVOR AUTOMATISME | Contrat de maintenance |
| Exercices d'évacuations | 14/03/2014 | Rescue Côte de Granit | Formation évacuation, extincteur, PSC1 de l'ensemble du personnel |
| Formation SSI | 01/07/2010 | TATECH | Niveau 2 |
| Registre de sécurité (R 123.51) | | Présenté | Tenu à jour |

Tout établissement doit faire l'objet d'une vérification de toutes les installations mentionnées dans le tableau, tous les ans par un technicien compétent et d'un contrôle éventuel par organisme agréé (voir observations)

## VI - Essais effectués :

NEANT

## VII - Prescriptions :

*Prescriptions exécutées :*
*Sous-commission du 5 aout 2008 : toutes*
*Commission du 23 mars 2011 : toutes*
*Commission du 23 juin 2011 : toutes*

*Prescriptions nouvelles circonstanciées :*

2014-01 : régler les fermes-portes des locaux à risques situés au sous-sol du bâtiment principal (art. CO 28)
2014-02 : vérifier les BAES (défauts constatés sur les veilleuses de 4 blocs) (art. EC 13)
2014-03 : préciser la position du poteau d'incendie le plus proche (art. MS 5 et 6, circulaire Interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951)
2014-04 : lever les éventuelles observations du contrôle triennal du SSI prévu en mai 2014 (art. MS 68)
2014-05 : identifier les locaux techniques (art. *R123-48 du CCH)
2014-06 : supprimer le stockage du boîtier de coupure d'urgence gaz en cuisine (art. *R123-48 du CCH)
2014-07 : supprimer le stockage du local situé sous la toiture au 2ème étage du bâtiment B (art. CO 28)
2014-08 : proscrire l'usage de cales sur les portes coupe-feu (art. CO 28)
2014-09 : proscrire l'usage de triplites (art. EL 11§7)

## VIII - Observation :

Pour tout travaux ou aménagement dans le bâtiment ou l'établissement, déposer, en mairie, un dossier avec autorisation de travaux pour présentation en sous-commission ERP-IGH (Art. R 123-22 du CCH)

## IX - Avis de la commission

**AVIS FAVORABLE** à l'unanimité des membres à la poursuite de l'exploitation.

A LANNION le 23/04/2014

**Pour le sous-préfet de LANNION**
**et par délégation, le secrétaire général,**

**Fabien LORENZO**